

Onderhoudsinstructies: F6R 6 Liter Schuimblusser

Onderhoud dient uitgevoerd te worden conform de NEN 2559 normen voor de F6R schuimblusser. Dit toestel staat onder constante stikstofdruk en is geschikt voor brandklassen A en B.

Technische Specificaties Toestel

| | |
|--------------|------------------------|
| Producttype | Schuimblusser |
| Inhoud | 6 Liter |
| Blusvermogen | 21A - 144B |
| Werkdruk | 12 bar bij 20 graden C |
| RTK Nummer | 3598 |

1. Jaarlijks Onderhoud

- Uitwendige inspectie op roest, beschadigingen en etikettering.
- Controle van borgpen en verzegeling.
- Testen van het bedieningsmechanisme op gangbaarheid.
- Inspectie van slang/spuitmond op verstoppingen en O-ringen.
- Controle van de drukindicator (manometer) met testpen of pompje.
- Lekttest van aansluitingen en afsluiter met lekzoekspray.

2. Uitgebreid Onderhoud & Revisie

- Drukloos maken en inwendige inspectie van de coating met een tandartsspiegel.
- Controle en invetten van spindel en stijgbuis (Loctite 8105).
- Hervullen met originele schuimvulling indien houdbaarheid verstreken.
- Controle van de slang op 20 bar bij revisie.
- De technische levensduur van de blusser is maximaal 20 jaar.