

OPTIMALE KLIMAATBEHEERSING

OPTICLIMATE

PRO3 EN PRO4 SPLIT (INVERTER) SERIES

Installatie & Gebruikershandleiding



LET OP EXTRA AANDACHTSPUNTEN:

Hoge temperatuur beveiliging **pag. 7**

Niet knikken van de koelslangen! **pag. 9**

Alarm geschiedenis wissen **pag. 12**


Ontvochtigen zonder koeling PRO4 op **pag. 12**

Montage

Ventilator montage (voorkant / zijkant)



Als de unit geplaatst wordt in een smalle ruimte of in de nok van een puntdak, kan de ventilator uitblaas aan de korte kant van de unit geplaatst worden.

Dit wordt simpelweg gedaan door de donkere panelen om te wisselen. Het ventilatorpaneel wordt compleet omgezet naar de korte kant van de unit. Door de hoeksteun los te maken hoeven er geen kabelverbindingen los genomen te worden. Het is wel zaak de die de uitgeblazen lucht aan de ventilator meet los te maken.



Montage


Aan de achterzijde van de unit waar de koolstof / stoffilter en de luchthulp zich bevinden moet een afstand van ten minste 15 cm t.o.v. de muur worden aangehouden om een goede aanzuiging van de lucht te garanderen. De afstand tussen de bovenkant van de unit en het plafond dient ook minimaal 15 cm te zijn. Grotere afstanden hebben de voorkeur. De unit moet vrij van de wanden staan om contact geluiden tegen te gaan.



De unit dient dusdanig gemonteerd te worden dat de zijde van de condensatie afvoer tenminste 1 cm lager is (afschot) dan de andere zijde om er zeker van te zijn dat het condensatiewater goed wegstroomt. In de praktijk zijn verhogingen van 1 cm op alle hoeken, behalve de hoek van het condenswater afvoer, precies goed voor een correcte afloop. Het gebruik van een waterpas is hierbij aan te raden.

Om contact geluiden te voorkomen wordt de OptiClimate standaard geleverd met rubbers die geschikt zijn voor een hangende montage. Indien u de OptiClimate op de grond plaatst dient u de bijgeleverde rubbers uit de aansluitset te monteren.

Voor ruimten waar het extra stil moet zijn, zijn ook speciale isolator veren te leveren. Als de isolator veren op de steunen geplaatst worden heeft de unit automatisch afschot naar de condenswaterafvoer.




Montage rubbers

Montage isolatorveren


De rubbervoetjes waarmee de optiClimate op de pallet staat kunnen gebruikt worden om de unit op te hangen m.b.v draadeinden. Er dient dan een draadeind, een grote schijf en een moer geplaatst te worden. (niet meegeleverd)

Elektrische aansluitingen



Om de diverse elektrische aansluitingen te maken, moet eerst het paneel links naast de manometer gedemonteerd worden.

Bijsgeleverd zijn een 5-aderige kabel, hygrostaat, afstandsbediening en temperatuursensor. De bedrading hiervan kan door de opening onder aan het paneel naar buiten worden gevoerd. De voedingskabel voor de stroomtoevoer kan aan de zijkant door het zwarte doorvoerrubber geleid worden.



Alarm uitgang

Op de printplaat zit een alarm uitgang, deze wordt geactiveerd (maakt contact) wanneer er een storing (error) is. Deze uitgang kan op een gsm melder of alarm worden aangesloten. De uitgang kan op NO of NC ingesteld worden middels het instellingen menu. Dit betekent dat het contact geopend of gesloten wordt bij een melding. Zie hiervoor de handleiding van de gsm melder of alarm.

Hygrostaat met lichtcel

De bijsgeleverde hygrostaat met ingebouwde lichtcel zit reeds aangesloten. De kabel dient alleen door de opening in het paneel geleid te worden. De hygrostaat moet worden opgehangen in de ruimte en mag niet afgedekt worden. Door de lichtcel in de hygrostaat schakelt de OptiClimate automatisch van dag- naar nachtmodus.


Ruimtemperatuursensor

De ruimtemperatuursensor dient in de te koelen ruimte opgehangen te worden. De sensor moet beschermd worden tegen warmtestraling maar mag niet in de schaduw. Een afdekcapje over de sensor is voldoende.

De afstandsbediening

De afstandsbediening die ook in het compartiment ligt kan opgehangen worden in de ruimte maar ook elders. De OptiClimate kan dus ook buiten de ruimte bediend worden.

De 4 aderige kabel is reeds aangesloten en dient door de opening in het paneel naar buiten gevoerd te worden.



5-Aderige kabel

Bijsgeleverd is een 5-aderige kabel om de buitenunit van stroom te voorzien en om de temperatuursensor in de buitenunit te verbinden met de binnenunit. De 5-aderige kabel wordt aangesloten op de klemmenstrook in de binnenunit en op de witte aansluitdoos op de buitenunit of bij de grotere units op het stekerblok achter het aansluitkabel. De 5-aderige kabel dient door de opening in het paneel gevoerd te worden en wordt als volgt op de binnenunit aangesloten.

Blauw	op N
Bruin	op 7
Geel/groen	op PE
Zwart of grijs	op 24
Zwart of grijs	op 23

ELEKTRISCHE AANSLUITING


Voedingskabels

Er zijn 5 verschillende modellen OptiClimat®. Voor uw veiligheid en de veiligheid van de OptiClimat® dienen bij het aansluiten van de stroomvoeder de volgende specificaties in acht te worden genomen; gebruik de voorgeschreven zekeringautomaten en kabeldiktes

Model		
2000	PRO3 & PRO4	1 fase D16 automaat
2000	PRO3 & PRO4	3 fase D16 automaat
3500	PRO3 & PRO4	1 fase D16 automaat
3500	PRO3 & PRO4	3 fase D10 automaat
6000	PRO3 & PRO4	1 fase D25 automaat
6000	PRO3 & PRO4	3 fase D16 automaat
10000	PRO3 & PRO4	1 fase D35 automaat
10000	PRO3 & PRO4	3 fase D20 automaat
15000	PRO3 & PRO4 inverter	1 fase D50 automaat
15000	PRO3 & PRO4 inverter	3 fase D35 automaat
15000	PRO3 & PRO4	3 fase D25 automaat


* Bij deze unit is de compressor verdeelt over 3 fasen

De kabels voor de voedingsspanning dienen door het doorvoerrubber aan de zijkant geleid te worden en aan de linker kant van de klemmenstrook te worden aangesloten zoals beschreven op de afbeelding. De aarde kan aangesloten worden op aansluiting PE of op het schroefje op de meldten behuizing rechts onder de klemmenstrook.




ELEKTRISCHE AANSLUITING

Inverter modellen



Bij het aansluiten van de inverter modellen op 1 fase 230Volt, moeten er bruggen tussen de L1, L2 en L3 zitten. Er moet ook een brug tussen N en D zitten. Bij een nieuwe unit zitten de bruggen.




Bij het aansluiten van de inverter modellen op 3 fasen 400Volt, mogen er geen bruggen tussen L1, L2 en L3 zitten. Er mag ook geen brug tussen N en D zitten. Bij een nieuwe unit zitten de bruggen standaard aangesloten.

Let op : Het niet in acht nemen van bovenstaande beschrijving kan onherstelbare schade aan compressor/ inverter geven.

Hoge temperatuurbewijlinging

Als de temperatuur in een ruimte te hoog oploopt kan de OptiClimate de warmtebronnen (bv lampen) uitschakelen. In de unit zit een aansluiting die aangesloten kan worden op bv de tijd klok van een schakelbord. De voedingsdraad die naar de schakelaar in de schakelklok loopt dient hiervoor onderbroken te worden. Bij een Grasslin klok is dit bv aansluiting 1 en bij een LeGrand schakelklok is dit aansluiting 4.




LeGrand

Grasslin

De 2 uiteinden dienen aangesloten te worden op aansluiting 15 & 16 op de klemmenstrook in het elektrisch compartiment in de OptiClimate. De stroom voor de schakelklok loopt dan via de OptiClimate.

De stroom voor de schakelklok loopt dan via de OptiClimate. Als de temperatuur hoger wordt dan 35°C, zal de OptiClimate de stroomkring onderbreken waardoor de warmtebronnen uitgaan. Op de afstandsbediening verschijnt dan **ERROR 15**.

Raadgepleeg altijd de handleiding van de fabrikant van de schakelklok als er een ander model gebruikt wordt als getoond.



Plaatsen buitenunit

De buitenunit dient bij voorkeur in de buitenlucht op een koele plaats (schaduw) gemonteerd te worden waar de unit geen vuil kan aanzuigen. Laat voldoende ruimte om de unit om een goede aanvoer van lucht te waarborgen. Als de lucht die door de buitenunit warmer wordt, dan neemt de capaciteit af. Als de omgevingslucht boven de 40°C komt, ontstaat er een error **E:16**. De unit blijft dan wel gewoon werken. Als de buitenunit bij een muur geplaatst wordt, zorg er dan voor dat de ventilator van de muur wegblaast. De ventilator zuigt lucht door de buitenunit.

Aansluitingen koelmiddelslangen


Bijsgeleverd zijn 2 koelmiddelslangen. Een slang heeft een grote diameter en wordt op de binnenunit aangesloten op de aansluiting "steam" (boven). De andere slang heeft een iets kleinere diameter en wordt aangesloten op de aansluiting "liquid" (onder).

Op de buitenunit moeten de slangen aangesloten worden zoals aangegeven op de stickers.

Let op : Koelmiddelslangen mogen niet geknikt of onder een te scherpe hoek worden gemonteerd. Als ze zelfs kortstondig zijn geknikt moeten deze worden weggegooid, op de plek van de knik zal 100% een lek ontstaan. De slangen moeten worden neergelegd en er mag niet aan getrokken worden. De slangen mogen niet zelf ingekort of verlengd worden. De aansluitingen op zowel de binnen als de buitenunit moeten eerst handvast gedraaid worden. Hierna kunnen de aansluitingen met 2 steeksleutels aangedraaid worden, draai deze niet te hard aan. De slangen moeten ondersteund worden, ze mogen niet hangen aan de binnen of buiten unit, als ze hangen zullen ze onder hun eigen gewicht knikken.

Aansluiten 5 aderige kabel op de buitenunit

Op de buitenunit zit een witte spatwaterdichte aansluitdoos. De 5 aderige kabel die uit de binnenunit komt dient hierin te worden aangesloten.



Blauw op blauw

Geel/groen op geel/groen

Bruin op bruin

zwart of grijs op zwart
zwart of grijs op zwart


Condensatie waterafvoer

Tijdens het koelen ontvochtigt de unit ook de lucht; het vocht wat uit de lucht wordt onttrokken komt uit de condensatie afvoer. De condensatie afvoer wordt aangesloten op een stevige tusslang of leiding die niet makkelijk dubbel knikt. Het condensatie water druppelt uit de slang en kan worden aangesloten op de afvoer. Het condenswater kan ook gebruikt worden als voedingswater. Het koelblok is zo aangepast dat er geen metalen of oxides in het condenswater terecht kunnen komen. Dit is ideaal als er alleen hard water beschikbaar is als voedingswater.



De condenswaterafvoerleiding mag geen lussen hebben en mag niet onder water in een vat geplaatst worden.

Wanneer de unit gelijk of lager is geplaatst dan de afvoer of het riool, kan het water worden opgevangen door een condensatie opvoer pomp. Deze kleine opvoer pomp pompt het water tot 4 meter hoogte door een slangje van 9 mm naar de afvoer. Er zijn ook sterkere pompjes beschikbaar.



Condenswaterafvoer pompje


onjuiste afvoer

Ook de afvoer naar het pompje mag niet onder water liggen en **er mogen geen lussen in de leiding zitten** zoals hierboven afgebeeld. Het kan voorkomen dat er teveel lucht aangezogen wordt door het condenswater pijpje waardoor het condenswater niet goed wegloopt. Er is dan teveel weerstand in het aanzuigtrilje. Dimensioneer slangen op bv een plenumbox zo groot mogelijk en zorg ervoor dat tijdens bedrijf alle panelen op de unit gemonteerd zijn. Er kan ook een speciale syfon gemonteerd worden. Informeer bij u dealer.

De unit is nu geïnstalleerd en er kan in gebruik genomen worden

Afstandsbediening

Werking



- T** = Temp omhoog / bladeren
- ↓** = Temp omlaag / bladeren
- T** = Kort indrukken is tijd instellen / lang indrukken is timer instellen
- FN** = Fan snelheid
- S** = Kort indrukken is Sensors uitlezen / lang indrukken is Menu
- R** = Kort indrukken is bevestigen / wissen lang indrukken is error codes wissen
- M** = Modus Kort indrukken is wisselen tussen dag en nachtmodus. Lang indrukken is automatische lichtel modus aan/uit.
- On/Off** = Unit Aan/Unit zetten of menu optie bevestigen.

1) Aan/ Uit toets

Met de On/Off toets wordt de unit in- en uitgeschakeld. Als de unit aan staat, brandt het ledje groen. Als de unit uitstaat brandt het ledje rood. Bij een storing zal het ledje rood/groen knipperen. De On/Off toets wordt ook gebruikt om een menukeuze te bevestigen.

2) Modus toets [M]

Door op de modus toets te drukken wisselt u tussen de dag modus (koelen) en de nacht modus (verwarmen/ontvochtigen). In de dag modus brandt er sneeuwvlokje in het display, bij de nachtmodus een zonnetje met waterdruppels.

-  In de modus functie kunnen akvast de temperaturen ingesteld worden voor **dag** en **nacht**. Dit kan later nog veranderd worden.

3) Fan snelheid toets [Fn]

Deze wordt gebruikt voor het selecteren van de lucht snelheid van de fan, de volgorde is:

			
Automatisch	Laag	Medium	Hoog

De snelheid verandert elke keer als er op de Fn toets gedrukt wordt. Als er in de Koelen modus de automatische ventilatie stand wordt gekozen zal de unit harder of zachter gaan ventileren afhankelijk van de koelingsbehoefte.

Door met de modus toets te kiezen voor dag of nacht kan een andere fansnelheid gekozen worden voor zowel dag als nacht. In de nacht periode adviseren wij tijdens verwarmen en ontvochtigen de laagste fansnelheid. Als er zeer veel ontvochtigt moet worden tijdens de nachtperiode, kan de fansnelheid op stand 2 of 3 gezet worden.

Inverter

De OptiClimate inverter modellen passen het koelvermogen aan de behoefte aan. Niet-inverter modellen werken op aan/uit basis terwijl de inverter modellen de compressor harder/zachter laten draaien als er respectievelijk meer of minder koelbehoefte nodig is. Dit zorgt voor een nog stabielere klimaat en voorkomt het veelvuldig aan en uitspringen van de unit bij overcapaciteit.

De inverter werking werkt op basis van de fan-snelheid. Dit betekent dat de fan middels de afstandbediening (FN) in de dag stand op automatisch moet worden ingesteld. Als de fans op een vaste snelheid wordt ingesteld, is de inverter werking uit en draait de compressor ook op een vaste snelheid. (resp. laag/middel/hooch). Voor de nachstand adviseren wij standaard de laag stand te gebruiken.

4) Temperatuur Instelling

Gebruikers kunnen de temperatuur instellen van 16°C tot 34°C. Wanneer de ▲ of ▼ toets wordt ingedrukt, zal de ingestelde temperatuur SET TEMP worden weergegeven op het display, als hier nogmaals op wordt gedrukt, kan de gebruiker de gewenste temperatuur instellen. Na 3 sec zal de instelling worden opgeslagen. Met de [m] modus toets kan er gewisseld worden tussen de dag- en nachttemperatuur.

5) Tijd Instelling [T] toets

Druk eenmaal op de [T] toets om de uren te selecteren, en druk nu op de ▲ of ▼ toets om de uren te wijzigen. Druk nogmaals op de [T] toets nu gaan de minuten knipperen, en druk nu op de ▲ of ▼ toets om de minuten te wijzigen. Druk nu op de [R] toets om de ingave te bevestigen.

6) Automatische Lichtel instelling (Dag / Nacht programma)

In de hygrostat van de PRO3 zit een lichtcel. Deze ziet wanneer het licht brandt, bij licht aan schakelt deze naar de dagmodus en bij licht uit naar de nachtmodus. Alleen de Dag/Nacht temperaturen moeten ingesteld worden, de rest gaat vanzelf.

Als men de unit toch handmatig wil instellen, kan de automatische lichtcel uitgeschakeld worden en werkt de unit handmatig. Door de [m] toets 3 seconden in te drukken wisselt deze modus tussen lichtcel en handmatig. Door weer 3 seconden de [m] toets in te drukken gaat de modus weer terug naar de lichtcel modus. Als de automatische lichtcel geactiveerd is zal er een grote A in het display te zien zijn.

Let op : Het is van belang te weten dat als de Timer instelling wordt geprogrammeerd de automatische lichtcel modus wordt gedeactiveerd. Dus alleen een timer instellen als er geavanceerde opties gebruikt willen worden. De Timer modus is actief als er een klok symbool in het display staat.

De externe hygrostat moet voor de lichtcel wel aangesloten zijn op de klemmenstrook in het elektrische compartiment (aansluiting 1, 2, 1, 4 en 1, 8) anders zal de unit in de nachstand blijven staan omdat er geen licht gedetecteerd wordt. Deze is standaard aangesloten.

7) Timer Instelling (DAG / NACHT programma)

Standaard adviseren wij de automatische lichtcel modus te gebruiken, de timer dus alleen instellen als u zonder lichtcel wilt werken!

Deze functie kan gebruikt worden voor het DAG / NACHT programma. Dit programma start elke dag opnieuw, ongeacht welke dag het is. Als de timer is ingesteld, zal op het display bij de klok dit symbool te zien zijn: ☀

Druk op de [T] toets voor 2s, wanneer "-," ON zichtbaar is kan de gebruiker de timer instelling wijzigen. Door op ▲ of op ▼ te drukken kunnen de uren van de ON tijd ingesteld worden. Door nogmaals op [T] te drukken kunnen de minuten ingesteld worden. De ON tijd is de tijd dat de unit gaat koelen.

Als er weer op [T] gedrukt wordt, kan de OFF tijd ingesteld worden. De OFF tijd is de tijd dat de unit gaat verwarmen/ontvochtigen. Indien er nog geen timer is ingesteld zal het display "-,-,-" weergegeven, of anders de tijd die al is ingesteld.

Voorbeeld:

De unit moet koelen tussen 8:00uur en 20:00uur.

De ON-tijd moet dan ingesteld worden op 8:00uur AM
De OFF-tijd moet dan worden ingesteld op 8:00uur PM

AM=na middernacht (van 0:00 tot 12:00uur)

PM=na middag (van 12:00 tot 24:00uur)

1:00 AM equals 01:00	1:00 PM equals 13:00
2:00 AM equals 02:00	2:00 PM equals 14:00
3:00 AM equals 03:00	3:00 PM equals 15:00
4:00 AM equals 04:00	4:00 PM equals 16:00
5:00 AM equals 05:00	5:00 PM equals 17:00
6:00 AM equals 06:00	6:00 PM equals 18:00
7:00 AM equals 07:00	7:00 PM equals 19:00
8:00 AM equals 08:00	8:00 PM equals 20:00
9:00 AM equals 09:00	9:00 PM equals 21:00
10:00 AM equals 10:00	10:00 PM equals 22:00
11:00 AM equals 11:00	11:00 PM equals 23:00
12:00 PM equals 12:00	12:00 AM equals 00:00

Het wissen van de tijd tijdens de timer instelling (het uitschakelen van de timer)

Druk op de [R] toets, en de tijd wordt gewist. Het display zal "-,-,-" weergegeven. AFSLUTEN: Druk op de 3 maal op de [T] toets om af te sluiten of wacht 10s om automatisch af te sluiten.

De instellingen van de huidige tijd en de timer instellingen dienen synchroon te lopen met de tijden op het schakelbord.

Alle klokken moeten synchroon lopen als de timerfunctie gebruikt wordt.

8) Gebruik van de hygrostaat voor ontvochtigen in de nacht

De hygrostat kan worden ingesteld op de gewenste maximale luchtvochtigheid voor de nacht. Als de Nacht modus actief is en de hygrostat geeft aan dat de unit moet ontvochtigen zal het druppel symbool gaan knipperen. Tijdens ontvochtigen zullen de elektrische verwarmingselementen aan springen bij de PRO3. Bij de PRO4 niet.

Ontvochtigen tijdens de dag-periode (alleen PRO4)

Zowel de PRO3 als de PRO4 zullen altijd ontvochtigen zolang er koeling gevraagd wordt. De PRO4 kan echter ook ontvochtigen als er geen koeling gewenst is. Deze functie kan worden aangezet door in het menu de optie D:39 op 1 te zetten.

Als er bijvoorbeeld in een slaapkamer continu een constante luchtvochtigheid en temperatuur gewenst is dient in het menu de optie **D:04** cool at night geactiveerd te worden. Door de [m] toets ingedrukt te houden wordt de lichtcel uitgeschakeld en door kort op de M toets te drukken moet er gekozen worden voor het nachtprogramma (druppeljes en zonnetje). De unit kan nu koelen, verwarmen en ontvochtigen en de luchtvochtigheid controleren op een vaste temperatuur waarde.



Hygrostat



9) **Uiteens functie voor de temperatuur sensoren**

Druk op de [5] toets en de sensor temperatuur wordt weergegeven. Het nummer en de temperatuur van de sensoren wordt weergegeven op de plaats van de klok. Door op de ▲ en ▼ toetsen te drukken, kunnen gebruikers kiezen om de verschillende sensoren uit te lezen.

AFSLUITEN: Druk op de [5] toets om af te sluiten of wacht 60s om automatisch af te sluiten.

C:01 = Temperatuur koelblok

C:02 = Temperatuur koelmiddel uit buitenunit (liquid / retour)

C:03 = Temperatuur ruimte 2 (alleen bij dual-room configuratie, nu -40°C)

C:04 = Temperatuur (warme) aangezogen lucht

C:05 = Temperatuur (koude) uitgebazen lucht

C:06 = Temperatuur lage druk (voor compressor)

C:07 = Temperatuur buitenlucht (bij buitenunit)


10) **Uiteens functie voor de error codes**

Als de Aan/Uit LED groen/rood knippert is er een storing. De actuele error code zal weergegeven worden met E:XX. Als de het probleem zichzelf oplost zal de error verdwijnen.

Onder in de display van afstandbediening zit de error log (alarm geschiedenis). Als er een error is geweest zal de error continu onder in het display zichtbaar zijn zelfs wanneer de error is opgelost. Op deze manier kan een opkomende storing of foutieve afstelling vroegtijdig worden opgemerkt en/of verholpen worden.

Wissen van de error log (alarm geschiedenis)

Errors in de log kunnen als ze zijn opgelost gewist worden door de [R] toets langdurig ingedrukt te houden.



▲ Let op : Maak er een goed gebruik van de alarm geschiedenis leeg te houden, op deze manier kunnen problemen beter / vroegtijdig opgelost worden!

INSTELLINGEN (SETUP)

11) **Alarm uitgang**

Op de printplaat zit een alarm uitgang welke contact maakt bij een alarm of error. Op dit contact kan een alarm systeem of SMS (GSM) melders aangesloten worden.

12) **Compressor actief stand**

Als de compressor draait, zal het compressor symbool rechts onder worden weergegeven op het display, bij uitschakelen zal deze verdwijnen. De compressor werkt alleen in de dagperiode als de ingestelde temperatuur overschreden wordt en in de nachtperiode als de ingestelde relatieve luchtvochtigheid overschreden wordt. Bij de PRO4 draait de compressor ook als er geen koelingsbehoefte is bij een te hoge luchtvochtigheid tijdens de dagperiode.



13) **Vervarmingselementen actief stand**

Als de verwarmingselementen worden ingeschakeld zal het hete lucht symbool rechts onder worden weergegeven op het display, bij uitschakelen zal deze verdwijnen. De verwarmingselementen werken alleen in de nachtperiode als de temperatuur onder de ingestelde waarde komt.



14) **Fan buitenunit actief.**

Als dit symbool in het display verschijnt draait de fan(s) op de buitenunit. Bij het uitschakelen van de fan(s) zal het symbool verdwijnen. De fan(s) op de buitenunit draaien alleen wanneer nodig.



Instellingen (setup)

Als u een instelling wilt wijzigen doet u dit met de ▲ of ▼ toets. Als u dit wilt bevestigen drukt u op de [ON/OFF] toets. Als u niets wilt wijzigen en het menu wilt verlaten drukt u op de [R] toets. De instellingen lopen van D:01 tot D:32. Pas de instellingen 16 t/m 22 niet aan. Dit zijn fabrieksinstellingen.

Als u de instellingen terug wilt zetten naar de fabrieksinstellingen moet u de [M] toets indrukken als u in het instellingen menu zit. Alle instellingen zullen nu weer volgens fabrieksinstelling worden terug gezet. Bevestig dit met de on/off toets.

D:01 **Vervarmingselementen aan/uit schakelen**

Afhankelijk van het model heeft een OptiClimate 2 of 3 verwarmingselementen. Deze zijn bij 1 fase systemen allen aangesloten op 1 fase en bij 3-fase verdeeld over de 3 fasen.

In het **Instellingen** menu kunnen deze elementen per stuk worden aan- en uitgeschakeld. Ze kunnen ook allemaal uitgeschakeld worden als er bijvoorbeeld wordt verwarmd met CV.

Instelling:

D:1 =3 Betekent alle 3 de elementen zullen verwarmen

D:1 =2 betekent 2 elementen zullen verwarmen

D:1 =1 betekent 1 element zal verwarmen

D:1 =0 betekent alle elementen zijn uit

D:02 **Temperatuur beveiliging**

Als de ruimtetemperatuur boven de 35°C komt zal de unit middels de klemmen 15 en 16 op de klemmenstrook, de verwarmingsbronnen in de te koelen ruimte uitschakelen. Met instelling D:02 kan deze uitschakeltemperatuur veranderd worden. Er kan gekozen worden tussen 30°C en 40°C. Als de temperatuur weer daalt onder de ingestelde koelmodustemperatuur zal de beveiliging weer uitschakelen en de warmtebronnen weer aanschakelen.

De beveiliging heeft geen invloed op de werking van de OptiClimate. Wel zal er een foutmelding worden gegeven, nl **E:15**. (zie ook de storingscodelijst)

D:03 **Auto herstart na spanningsonderbreking**

Als de spanning wordt onderbroken wanneer de unit aan staat en de spanning komt terug zal de unit standaard weer aan schakelen. Als u wilt dat na een spanningsonderbreking de unit uit blijft als deze is uit gegaan door een externe storing dient u de instelling D:03 te wijzigen.

INSTELLINGEN (SETUP)

Instelling:

D:03 = 0 betekent auto herstart is uit.

D:03 = 1 betekent auto herstart is aan. Dit is de standaard instelling. Er zal altijd een fout code gegeven worden bij een spanningsonderbreking, nl code 14. Zie ook de storingscodelijst.

D:04 Nacht koeling (Cool at Night) aan/uit.

In deze parameter kan de nachtkoeling worden ingeschakeld.

D:04 = 0 betekent cool at night is uit. Dit is de standaard instelling.

D:04 = 1 betekent cool at night is aan.

Als in de timer off stand de minimum temperatuur staat ingesteld op bv 22°C zal de unit in de nachstand de ruimte naar 22°C gaan koelen. Als de ruimte onder de 22°C komt zal de unit gaan verwarmen. Bij een warm klimaat, een zeer goed geïsoleerde ruimte of andere niet uitschakelbare verwarmingsbronnen kan deze functie nodig zijn.

Als de Cool at Night functie actief is zal er een maan symbool in het display zichtbaar zijn.

D:05 Voorverwarming (Pre-Heat) aan/uit.

In deze parameter kan de voorverwarming worden ingeschakeld.

D:05 = 0 betekent pre-heat is uit. Dit is de standaard instelling.

D:05 = 1 betekent pre-heat is aan.

Bij Pre-Heat ingeschakeld zal de ruimte een uur voor de dag (timer on) de ruimte opwarmen tot de ingestelde koelmodus (dag) temperatuur. De ruimte is dan bij aanvang van de dag al meteen op temperatuur. Los van het voordeel dat de dag temperatuur een jump-start maakt, voorkomt dit ook ontstaan van koude delen waardoor schimmel wordt gereduceerd of voorkomen.

Let op: Werkt alleen in combinatie met de Timer en dus niet in de lichtrel modus!

D:06 Na verwarming (slow cool- down) aan/uit.

In deze parameter kan de na verwarming worden ingeschakeld.

D:06 = 0 betekent slow cool- down is uit. Dit is de standaard instelling.

D:06 = 1 betekent slow cool- down is aan.

Bij slow-cool down ingeschakeld zal de ruimte tot een uur na dat de dag is beëindigd de ruimte langzaam laten afkoelen.

Let op: Werkt alleen in combinatie met de Timer en dus niet in de lichtrel modus!

D:07 2 kamers 12/12 koelen (dual room) aan/uit.

In deze parameter kan het koelen van 2 kamers om en om worden ingeschakeld.

D:07 = 0 betekent dual room operation is uit. Dit is de standaard instelling.

D:07 = 1 betekent dual room operation is aan. Als deze functie actief is zal rechts onder in het scherm het huisje zichtbaar worden.

Om deze functie te kunnen gebruiken moet er een 3-wegklep en aansluitel besteld worden bestaande uit: 3-wegklep, plenumbox, 2e temperatuursensor en een uitgebeide montagehandleiding/gebruiksaanwijzing.

D:08 Alarm uitgang N.O. of N.C.

In deze parameter kan de alarm uitgang worden aangepast.

D:08 = 0 betekent N.C. Normally closed. Dit is de standaard instelling.

D:08 = 1 betekent N.O. Normally open.

Raadgebeeg voor de juiste instelling de gebruiksaanwijzing van een aan te sluiten gsmmelder of alarm.

D:09 Niet van toepassing

D:10 Timer uitgang

Bij **D:10=0** zal uitgang 15 en 16 de onderbreking zijn voor de hoge temp alarm. Bij **D:10=1** zal het hoge temp alarm niet meer via deze contacten lopen. Bij **D:10=1** zal 16 common zijn en 16&17 elkaars wissel contacten. De klik van de OC zal nu dit wisselcontact bedienen en kan de klok op het schakelbord vervangen worden voor de klok/timer in de OC. De lampen lopen dan synchroon met de koelmodus van de OC.

Om nu een hoge temp beveiliging te plaatsen moet contact 16 in lijn worden geplaatst met de alarm uitgang op de

INSTELLINGEN (SETUP)

prinipiact. Als er een hoge temp alarm is zal deze het signaal van de timer onderbreken en werkt de temp beveiliging alsnog. De instelling van de alarm uitgang moet dan op NC (0 standaard instelling) staan.

D:11 Hysterese van de temperatuur

Bij deze instelling kan de hysterese (bandbreedte) van de temperatuurregeling worden aangepast. Dit is het temperatuur verschil wat benodigd is om de compressor aan en uit te schakelen.

Instelling: **D:11 = 2** betekent de hysterese is 2 . Dit is de standaard instelling.

De hysterese is in te stellen van 1 tot 4°C in stappen van 0,5°C. Als de ingestelde dagtemperatuur is ingesteld op bv 28°C en de hysterese op 2°C,dan zal de unit beginnen te koelen bij 29°C en stoppen met koelen bij 27°C.Om de hysterese ook daadwerkelijk korter te maken zal de compressor rusttijd ook moeten worden verlengd. (D:27)

D:12 Minimaal instelbare verwarm-temperatuur

Met deze optie kan de minimale instelbare verwarmingstemperatuur veranderd worden.

De instelbare waarden in **D:12** zijn standaard=16°C, max.=20°C, min.=10°C.

D:13 Maximaal instelbare verwarm-temperatuur

Met deze optie kan de maximale instelbare verwarmingstemperatuur veranderd worden.

De instelbare waarden in **D:13** zijn standaard=35°C, max.=50°C, min.=25°C.

D:14 Minimaal instelbare koel-temperatuur

Met deze optie kan minimale instelbare koeltemperatuur veranderd worden.

De instelbare waarden in **D:14** zijn standaard=16°C, max.=20°C, min.=10°C.

D:15 Maximaal instelbare koel-temperatuur

Met deze optie kan de maximale koeltemperatuur veranderd worden.

De instelbare waarden in **D:15** zijn standaard 35°C, max.=50°C, min.=25°C.

D:16 Niet van Toepassing

D:17 Koelblok anti-bevries bescherming

Met deze optie kan bepaald worden bij welke temperatuur het koelblok anti-bevries alarm geactiveerd wordt. De instellingen in **D:17** zijn standaard=0°C, max.=5°C, min.=2°C.

D:18 Niet van Toepassing

D:19 Niet van Toepassing

D:20 Niet van toepassing

D:21 Koelblok te warm

Met deze optie kan bepaald worden bij welke temperatuur het koelblok te warm alarm geactiveerd wordt. De instellingen in **D:21** zijn standaard=24°C, max.=30°C, min.=15°C. De temperatuur moet een bepaalde tijd te hoog zijn om het alarm te activeren. De tijd wordt bepaald door D:22. D:21 en D:22 bepalen samen wanneer error 1 actief wordt.

D:22 Duur koelblok te warm

Met deze optie kan bepaald worden hoe lang het moet duren voordat er een koelblok te warm alarm wordt gegeven. De instellingen in **D:22** zijn standaard=30min, max.=40min, min.=20min.

De hoogte van de temperatuur wordt bepaald door D:21. D:21 en D:22 bepalen samen wanneer E:1 actief wordt.

INSPECTIE EN ONDERHOUD

D:23 Temperatuur compensatie ruimtetemperatuur sensor

Met deze optie kan de ruimtetemperatuur sensor gelijk worden. De instelling kan veranderd worden als de aanduiding op het display niet overeenkomt met de werkelijkheid. De instellingen in **D:23** zijn standaard=0°C, max.=5°C, min.= -5°C en in te stellen per 0,5°C.

D:24 Temperatuur compensatie koelblok temperatuur sensor

Met deze optie kan de koelbloktemperatuur-sensor gelijk worden. De instellingen in **D:24** zijn standaard=0°C, max.=5°C, min.= -5°C en in te stellen per 0,5°C.

D:25 Temperatuur compensatie koelmiddel retour buitenunit

Met deze optie kan de temperatuursensor die de temperatuur van het retourgas uit de buitenunit meet gelijk worden. De instelling van D:25 is standaard 0°C, max 5 °C, min -5°C en is in te stellen per 0,5 °C.

D:26 Temperatuur compensatie dual room ruimtetemperatuur sensor

Met deze optie kan de 2e ruimtetemperatuursensor in de dual-room configuratie gelijk worden. De instellingen in **D:26** zijn standaard=0°C, max.=5°C, min.= -5°C en in te stellen per 0,5°C.

D:27 Compressor rusttijd

Bij deze instelling kan de rusttijd tussen de compressor uit en de compressor aan worden aangepast. Instelling: **D:27 = 15** betekent de rust tijd is 15 seconden. Dit is de standaard instelling. De optie kan gebruikt worden als in de tijd dat de compressor in rust is de waarden in de ruimte teveel veranderen.

D:28 Niet van toepassing

D:29 Verlichting Display

Met deze optie kan de verlichting in het display van de afstandsbediening worden aan- en uitgeschakeld.

0=Automatisch (standaard)

1=Altijd aan

D:30 Fan buitenunit aan/uit.

Met deze optie wordt bepaald bij welke Liquid / Retour koelmiddel temperatuur de fan(s) van de buitenunit aanspringen. Standaard is de instelling 27°C. De setting kan veranderd worden van 23°C tot 33°C.

D:31 Wachtijd fan buitenunit

Met deze functie kan de wachttijd ingesteld worden waarna de fan op de buitenunit gaat draaien nadat de compressor actief wordt. De standaard instelling is 30 seconden. [3]. De tijd kan veranderd worden tussen 0 en 90seconden. [0 tot 9]. Bij hoge buitenluchttemperaturen kan het wenselijk zijn om de tijd te veranderen naar 10 seconden. Bij koude buitenluchttemperaturen moet de instelling 30 seconden zijn.

D:32=Buitenlucht temperatuur te hoog.

Standaard is de instelling 40grC. De setting kan veranderd worden van 35grC tot 45grC

D:33=Temperatuur compensatie aangezogen lucht (warme lucht)

Standaard staat de setting op 0grC. De setting kan veranderd worden van -5grC tot +5grC.

D:34=Temperatuur compensatie weggeblazen lucht (koude lucht)

Standaard staat de setting op 0grC. De setting kan veranderd worden van -5grC tot +5grC

STORINGS- EN FOUTMELDINGEN

D:35=Temperatuur compensatie koelmiddel lage drukzijde

Standaard staat de setting op 0grC. De setting kan veranderd worden van -5grC tot +5grC

D:36= Temperatuur compensatie buitenlucht temperatuursensor

Standaard staat de setting op 0grC. De setting kan veranderd worden van -5grC tot +5grC

D:37= Buzzer aan/uit.

0=uit/1=aan

D:38= Celsius / Fahrenheit

0=C/1=Fh

D:39 = Super ontvochtigen in dagmodus aan / uit.

0=uit/1=aan

Inspectie en onderhoud

Check regelmatig of alle koppelingen nog goed aangedraaid zijn en of er geen lekkage is. De stoffilter op de achterzijde van de unit dient om de 10-12 weken gecontroleerd te worden op stofophopingen. Wanneer er een laagje stof op de filter zit dient deze met een stofzuiger verwijderd te worden.

Voor een goede werking dient het koolstoffilter om de 10-12 weken vervangen te worden. Dit is een essentieel onderdeel van de installatie en dient niet vergeten te worden. Wanneer dit niet wordt gedaan zal uw normale filter sneller doorslaan. Om het koolstoffilter te vervangen dient het stoffilter eerst verwijderd te worden.

⚠ Let op : Wil men met een luchtbevochtiger werken dan dient men ervoor te zorgen dat deze is aangesloten op omgekeerd osmose filter of een kalkfilter. Een defecte ventilator door kalkaanslag valt niet onder de garantie.

Als het stoffilter nog steeds wit uitslaat bij het gebruik van een luchtbevochtiger in combinatie met een kalk filter dan is er een osmose filter nodig, het water is dan te hard voor gebruik met een kalkfilter. Bij een goed gedimensioneerde ruimte is geen luchtbevochtiger nodig.

Storingsanalyse en foutmeldingen

Indien de unit niet aangaat (en de display van de afstandsbediening en de leds op de printplaat ook uit zijn) staat er waarschijnlijk geen spanning op. Het kan ook zijn dat de interne zekering is doorgebrand, deze zit naast de printplaat in een kunststof behuizing.

Als de unit niet aan gaat en er staat spanning op (led op de printplaat knipert en de display van de afstandsbediening geeft E:01) moeten waarschijnlijk 2 van de 3 fuses met elkaar verwisseld worden, welke van de 3 maakt niet uit.

Als de zekeringautomaat er uit klipt als de unit moet gaan koelen is waarschijnlijk een verkeerde waarde of verkeerd type geïnstalleerd. Check de juiste gegevens bij de technische specificaties (pag 8).

Als de unit vreemde geluiden maakt of slecht koelt kijk dan altijd op de manometer of de wijzer niet teveel rechts over het midden van het venster gaat en kijk of de buiten temperatuur (C:07) niet boven de 30°C gaat. Mocht dit het geval zijn zorg dan dat de buitenunit meer / koudere lucht krijgt en check of de wijzer op de manometer daalt.

Als er water uit de zijkanalen van de unit druppelt heeft u een probleem met de condensatie waterkoer. Check met een

waterpas of de unit genoeg afschot heeft (zie de paragraaf **montage**). Het kan ook zijn dat de condensatie slang te veel bochten of een restrictie heeft.

Temperatuursensoren in de unit.

Er zitten 7 temperatuursensoren aangesloten op de binnenunit. Deze kunnen uitgelezen worden door kort op de S toets te drukken en te navigeren met de pijltoetsen. Typische waarden van deze sensoren zijn;

C:01=Temperatuur koelblok	5°C - 15°C
C:02=Temp. koelmiddel uit buitenunit (liquid/retour)	23°C – 35°C
C:03=Temperatuur ruimte 2	-40gr of dual Temp.
C:04=Temperatuur (warm) aangezogen lucht	Nagenoeg gelijk aan ruimtetemperatuur.
C:05=Temperatuur (koude) uitgeblazen lucht	8-16°C lager als C:05
C:06=Temperatuur lage druk (voor compressor)	Nagenoeg gelijk aan C:01
C:07=Temperatuur buitenlucht (bij buitenunit)	Max 40°C

Storingscodelijst

Error 01 = Meestal fasen gekruist (Reversal). Alleen voor de 15000 serie actief.

Er moeten waarschijnlijk 2 van de 3 fasen met elkaar verwisseld worden, welke van de 3 maakt niet uit. Als de unit al heeft gewerkt zijn de fasen goed aangesloten, het kan dan zijn dat er een probleem is met de spanning (voltage). Dit kan gecontroleerd worden door op het witte kastje boven in het elektrische compartiment te kijken welke led er brand.

Over voltage = Voltage te hoog

Low voltage = Voltage te laag

Phase loss = Fase onderbroken

Reversal = Fasen volgorde verkeerd (gekruist)

Normal = Fasen goed aangesloten en voltage correct

Error 02= Condenswater loopt niet weg.

Controleer de condenswaterkraan op verstopping en controleer of de unit genoeg afschot heeft richting condenswaterkraan. Let er ook op dat alle panelen geplaatst zijn. Doet het probleem zich dan nog steeds voor, plaats dan een sifon. (Zie opties op pag.21).

Error 03 = Niet van toepassing

Error 04= Omgevings temperatuur te laag

De unit staat in een te koude omgeving waardoor er gevaar voor bevriezing ontstaat. De ruimte waarin de OptiClimate zich bevindt moet warmer dan 4°C zijn.

Error 05= Omgeving temperatuur sensor niet aangesloten of defect

Error 06= Koelblok temperatuur sensor niet aangesloten of defect

Error 07= Liquid/Retour temperatuur sensor (A103) niet aangesloten of defect

Error 08= Bij dichroom systemen is error 08 een probleem met de 2e temperatuur sensor (A104).

Error 09= thermische beveiliging compressor is geactiveerd.

De compressor verbruikt teveel stroom. Als na het resetten van de thermische beveiliging deze weer uitspringt, contact opnemen met de technische dienst. De thermische beveiliging zit links naast de printplaat in het elektrische compartiment.

Error 10 = Anti-vries beveiliging, de temperatuur van het koelblok is te laag.

Als het koelblok kouder is dan 0°C kan deze dichtvriezen. De unit zal stoppen met koelen en gaan ontdooien.

De minimale druk is 1,3MPa, het kan zijn dat de druk iets verhoogd moet worden om de koelcapaciteit iets te verminderen. Zie paragraaf inregelen om dit te verhelpen. Ook kan de stof/Koelstoffilter verstopt zitten of de uitblascas is te krap (te weinig gaten of te dunne slang) waardoor de unit zijn koude niet kwijt kan.

Error 11 = Slechte koeling.

De koeling is niet naar behoren. Waarschijnlijk is er een lek in het koelsysteem en dient deze gerepareerd te worden. De condensator van de compressor kan ook defect zijn.

Error 12 = Hoge druk protectie.

Als deze foutmelding verschijnt is de buitenlucht te warm +40°C of de ventilator van de buitenunit draait niet. Het kan ook zijn dat een van de koppelingen van de koelslang niet of niet goed is aangesloten.

Als bij zeer hoge buitentemperaturen de fan(s) in de buitenunit te laat aanspringt, kan er ook een error 12 ontstaan. Standaard staat de vertraging van de fan op 30 seconden. In bijzondere gevallen kan ook menufunctie D:30 (temperatuur waarbij de fan in de buitenunit gaat draaien) in stapjes van 2grC lager gezet worden totdat het probleem is opgelost. Dit kan bij warme buitentemperaturen verkort worden naar b.v. 10 seconden. Zie hiervoor de menufunctie D:31.

Error 13 = Lage druk protectie.

Check de manometer als de unit uitslaat. Is de druk lager dan 4bar/0,4Mpa? Zo ja, zit er een lek in het koelsysteem en moet worden gerepareerd.

Error 14 = Spannings onderbreking alarm.

De unit is zonder spanning komen te staan. Middels dit alarm wat alleen voorkomt in de alarm geschiedenis onder in het scherm is te zien of er een spanningsprobleem is.

Error 15 = Hoge omgevings temperatuur beveiliging actief.

Pas wanneer de ruimte temperatuur onder de ingestelde koelmodus temperatuur komt zal de unit de verwarmingsbronnen weer aansluiten en zal het alarm verdwijnen. Er blijft wel een 15 in de log onderaan het display staan. Deze kan men wissen door de [R] toets ingedrukt te houden.

Error 16 = Temperatuur buitenlucht (bij buitenunit) te hoog 40°C.

Zorg ervoor dat er meer/koelere lucht door de buitenunit wordt aangezogen.

Error 17 = Temperatuursensor A105 niet aangesloten of defect (geen log)

Error 18 = Temperatuursensor A106 niet aangesloten of defect (geen log)

Error 19 = Temperatuursensor A107 niet aangesloten of defect (geen log)

Error 20 = Temperatuursensor A108 niet aangesloten of defect (geen log)

Optioneel bij te leveren

Trilling isolator veren

Trillingsdempers voor een extra stille ruimte. Deze dempers zijn exact berekend op het gewicht van de unit en zorgen voor bijna 100% contactisolatie. Deze isolatiewaarde wordt met andere oplossingen uit een bouwmarkt nooit gehaald.

Dempingsplaat met zelflevende laag (2 stuks)

Anti-vibratie platen; dempingsplaten voor extra stille ruimte. Deze platen kunnen op de vlakke panelen van de unit geplakt worden om ook afgestraalde geluiden tot het minimum te beperken.

Opveerpomp voor condensatiewater

Opveerhoogte tot maximaal 4 meter. Deze pomp wordt vaak gebruikt als er geen afvoer in de buurt is voor het condenswater of als de unit lager is geplaatst als de afvoer. Aansluiting PVC slang 6 mm. Standaard geleverd met 5 meter slang.

3-Wegklep

Geleverd met servomotor en extra temperatuursensor van 10meter. Deze klep maakt het mogelijk om 2 ruimten 12/12 te koelen wanneer de Dual Room functie is ingeschakeld. Elke ruimte heeft een eigen sensor en de sensoren volgen de ruimte waar de koeling actief is. De hoge temperatuur beveiliging zal voor beide ruimten tegelijk actief zijn.

Plenumbox

Deze box kan achterop de OptiClimate geplaatst worden zodat de unit buiten de ruimte geplaatst kan worden. Op de plenumbox kunnen 1 tot 3 slangen worden aangesloten om de warme lucht uit de ruimte te zuigen. Dimensioneer aanzuigslangen altijd zo groot mogelijk.

Koolstofilters (3 stuks)

Zie ook inspectie en onderhoud

Lange koelmiddel slangen

Standaard worden er koelmiddelslangen meegeleverd met een lengte van 8meter. Op verzoek kunnen er ook slangen gemaakt worden tot een lengte van 15meter.

EX binnenunit

Als de afstand tussen de binnen en buitenunit meer dan 15meter bedraagt, moet er een PRO3/split EX (extended range) binnenunit gebruikt worden. De EX modellen worden standaard geleverd met 15meter koelmiddel slang. Er kunnen als optie slangen gemaakt worden tot 30meter.

sifon.

Als er condensatie problemen ontstaan en alles is goed aangesloten kan er een sifon geplaatst worden.

Bijsluiter PRO4

De PRO4 kan in de dagmodus de ruimte ook ontvochtigen als er geen koeling nodig is. Om deze functie te activeren kan optie D:39 in het menu aangepast worden.

1) S toets ingedrukt houden. Er verschijnt D:01

3) Met de pijltoets een keuze maken tussen 0 en 1

2) Herhaaldelijk kort op de Stoets drukken tot D:39 verschijnt. 4) Bevestigen met de on/off toets.

D:39 = 0 ontvochtigen in dagmodus uit.

D:39 = 1 ontvochtigen in dagmodus aan.

De standaard instelling van D:39 = 0.

In de nacht wordt het ontvochtigen gestuurd door de hygrostat. In de dagmodus tijdens koelen ontvochtigd de unit altijd (natuurkundig verschijnsel). De warmte die vrijkomt tijdens ontvochtigen wordt in de unit gerecycled waardoor de elektrische verwarming ook niet zal aanspringen. De elektrische verwarmingselementen zullen alleen geactiveerd worden als de nachttemperatuur zakkt onder de ingestelde nachttemperatuur.

Bewaar deze errorlijst in de buurt van de OptiClimate.

E:01 Fasebewaker (alleen 15000PRO3)

E:02 Condenswaterafvoer

E:03 Niet van Toepassing

E:04 Omgevingstemperatuur te laag (<4°C)

E:05 Ruimtemp sensor niet aangesloten

E:06 Koelbloktemp sensor niet aangesloten

E:07 Liquid/retour sensor niet aangesloten

E:08 2e Ruimtemp sensor niet aangesloten (dual room)

E:09 Thermische beveiliging compressormotor

E:10 Anti bevries beveiliging koelblok

E:11 Slechte of geen koeling alarm

E:12 Hoge druk beveiliging (koelsysteem)

E:13 Lage druk beveiliging (koelsysteem)

E:14 Spanningsonderbreking

E:15 Hoge ruimtemperatuur beveiliging

E:16 Temperatuur buitenlucht (buitenunit) te hoog

E:17 Temperatuursensor AI05 niet aangesloten of defect

E:18 Temperatuursensor AI06 niet aangesloten of defect

E:19 Temperatuursensor AI07 niet aangesloten of defect

E:20 Temperatuursensor AI08 niet aangesloten of defect



Amsterdam, the Netherlands
www.opticlimat.nl

MADE IN HOLLAND